



## Wärmeverlust vor der Sanierung



Summe vorher: 13620 kWh

Jahresverbrauch: 21064 kWh /Jahr

## Wärmeverlust nach der Sanierung



Summe nachher: 4378 kWh

Einsparung: 9242 kWh /Jahr

	<b>Kosten energetisch</b>		Abzüglich 15% KfW	9242 kWh = 1289 L	0,68 €/L 7,17 kWh/L	<b>Einsparung /J</b>
H & H	Türen, Fenster, Falzlüftung	14200,00 €	10880,00 €	4095 kWh	571 L	388 €
Fach	Heizung, Thermostate, Abgleich	5.916,89 €	4935,23 €	1835 kWh	256 L	174 €
Eigenanteil Energieber.	Beratung / Baubegleitung	2324,35 €				
diverses	<i>Material / Dämmung</i>	<i>3.225,21 €</i>		3238 kWh	452 L	307 €
	<i>Löhne</i>	<i>687,23 €</i>				
Kosten	Maßnahme	<b>26.353,68 €</b>			Summe	869 €
KfW fähig	energetisch	20.116,89 €				
Zuschuss	15,00 %	<u>3.017,53 €</u>				
		<b>17.099,36 €</b>				
Kosten energetisch	nach Förderung	<b>23.336,15 €</b>				

